



**СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**300002, г. Тула ул. Литейная, 24
тел. 34-72-52**

от «31» октября 2014г

ПРОТОКОЛ № 234-ОЗ

испытаний по контролю качества
огнезащитной обработки деревянных конструкций

1. Дата проведения: 31.10.2014 г.
2. Дата обработки: март 2013 г.
3. Место проведения: Тула, ул. Октябрьская, д.201-а, МОУ ДОД «ЗДШИ» г. Тулы (чердачное помещение).

(адрес, наименование объекта)

4. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Техноком» лицензия МЧС России №1-2/00451 от 23.04.10г.
5. Вид и состояние защищаемых конструкций, площадь обработки: чистые пиломатериалы конструкций чердачных помещений, S= 1200 м².
6. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата пожарной безопасности, дата изготовления, данные технического паспорта: состав огнезащитный «Аттик-МС» ТУ 2499-404-78378018-10, сертификат С-RU.ПБ25. В00523 годен до 23.09.2013г.
7. Внешнее состояние защищенных конструкций, условия эксплуатации: сухие внутренние помещения.
8. Результаты исследования:

Номер Образца	Место отбора проб	Результаты исследования
1	Левая сторона, опорная балка	Изменение цвета
2	Дальний правый угол, обрешетка	Самостоятельное горение в течение 4 сек.
3	Центр, обрешетка	Изменение цвета
4	Дальний левый угол, опорная балка	Изменение цвета
5	Левая сторона, опорная балка	Обугливание образца на площади 2,8 кв.см.
6	Дальний правый угол, обрешетка	Самостоятельное горение в течение 2 сек.
7	Центр, обрешетка	Изменение цвета

9. Выводы по результатам контрольных испытаний: Огнезащитная обработка соответствует.

Ст. инженер СЭУ ФПС ИПЛ
по Тульской области

Начальник СЭУ ФПС ИПЛ
по Тульской области

П.М. Куренков

А.В. Шлегель